Table 10 Load as per need

Time of day	*Load in kW*									
	Light	*Fan*	*TV*	*Drinking water*	*Irrigation pump sets*	*Street light*	*Shops*	*Oil expeller*	*Flour mill/ rice huller*	*Total load*
0000–0100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
0100–0200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
0200–0300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
0300–0400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
0400–0500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
0500–0600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
0600–0700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
0700–0800	—	—	—	1.49	11.19	—	—	3.73	—	16.41
0800–0900	—	—	—	1.49	11.19	—	—	3.73	—	16.41
0900–1000	—	—	—	—	11.19	—	—	3.73	—	14.92
1000–1100					11.19			3.73		14.92
1100–1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
1200–1300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
1300–1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
1400–1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
1500–1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
1600–1700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
1700–1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
1800–1900	12.18	1.5	0.15	—	—	0.3	0.04		5.6	19.77
1900–2000	12.18	1.5	0.15	—	—	0.3	0.04		5.6	19.77
2000–2100	12.12	1.1	0.15	—	—	0.3	0.04	—	—	13.73
2100–2200	12.12	1.1	—	—	—	0.3	0.04	—	—	13.58
2200–2300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
2300–2400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0